

ПРЕДПИСАНИЕ № 936
об устранении выявленных нарушений

24.06.2014г.

г. Ярославль

При обследовании **Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 84 с углубленным изучением английского языка, Ярославская область, г.Ярославль, пр-д Доброхотова, д.8** при внеплановой проверке по выполнению предписания № 614 от 22.04.2014г, рассмотрении представленных документов акта проверки № 1331 от 23.04.2014г, протокола по делу об административном нарушении от 24.06.2014г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1.П.5.2. Не заменена ученическая мебель в следующих помещениях: 1-ый этаж - швейной мастерской, помещения № 68, 69, 3-ий этаж - 28, 29.

2.П.5.3.Классы для обучающихся 1 ступени не оборудованы школьной партой, обеспеченной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

3.П.7.1.1.В двух спортивных залах не восстановлено естественное освещение.

4.П.10.1.Предельная наполняемость классов 25 человек превышена в 17 классах

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Предлагаю устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1.П.5.2. Заменить ученическую мебель в следующих помещениях: 1-ый этаж - швейной мастерской, помещения № 68, 69, 3-ий этаж - 28, 29.

2.П.5.3.Классы для обучающихся 1 ступени оборудовать школьной партой, обеспеченной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

3.П.7.1.1.В двух спортивных залах восстановить естественное освещение.

4.П.10.1. Соблюдать предельную наполняемость классов 25 человек во всех классах.

Срок исполнения 01.09.2015 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **директора Юдину Елену Донатовну**

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «24» апреля 2014г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист

Зам. руководителя
М.П.

Копию настоящего предписания получила.

«24» июня 2013 г.



Смирнова Н.А.

Звягин А.М.

Юдина Елена Донатовна