



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

Управление надзорной деятельности

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.var.ru)

Отдел надзорной деятельности по Заволжскому району г. Ярославля

150062, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Яковлевская, 2, телефон 24-64-17

Предписание № 109/1/1-1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 84 с углубленным изучением английского языка

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Заволжского района г. Ярославля по пожарному надзору № 109 от «08» сентября 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «24» сентября 2014 г. по 16 ч. 00 мин. «07» октября 2014 г., проведена внеплановая выездная проверка за исполнением предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором Заволжского района г. Ярославля по пожарному надзору майором внутренней службы Копытовой Ю.С. в отношении МОУ СОШ № 84 с углубленным изучением английского языка, расположенного по адресу: г. Ярославль, пр. Доброхотова, 8 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с директором Юдиной Еленой Донатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В спортивных залах в покрытиях не восстановлены световые фонари (согласно проекту).	СНиП 21-01.97* п. 4.3 «В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них», п. 1.7* «При изменении функционального назначения существующих зданий или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должны применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и	16.11.2015	